

Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder	Bijlage(n)		
4	Evaluatie Grip 3 brand Huismanstraat in Nijmegen		Mevr. H. Verheijen H. Beenakker	Dagelijks bestuur: 08-10—2015 1.Kennisgenomen van rapportages 2.Bespreking in AB		
<p>Korte inhoud</p> <p>Aanleiding Vrijdagmorgen 20 februari 2015 wordt Nijmegen opgeschrikt door een zeer grote brand in een seniorenflat aan de O.C. Huismanstraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch. De brand breekt uit in een cafetaria onder een 5 woonlagen tellende flat en verspreidt zich al snel via het trappenhuis. Vijftien slachtoffers worden naar ziekenhuizen in Nijmegen gebracht. Veertig niet-gewonde bewoners worden opgevangen in Wijkcentrum de Schalmei. Vier bewoners zijn inmiddels aan de gevolgen van de brand overleden. Tijdens de brand is opgeschaald naar GRIP 3 waardoor meerdere teams zich met de bestrijding hebben beziggehouden.</p> <p>Na de brand is gestart met het evalueren van de hulpverlening. De brandweer, als onderdeel van VRGZ, heeft in samenwerking met de brandweeracademie als onderdeel van het IFV een evaluatie opgestart en het veiligheidsbureau heeft conform bestuurlijke afspraak in samenwerking met de Inspectie van Veiligheid en Justitie een 'systeemevaluatie' uitgevoerd. Bijgaand vindt u de eindrapportages van deze evaluaties.</p> <p>Standpunt Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat uit het feitenonderzoek na de brand er onvoldoende aanwijzingen zijn die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.</p> <p>Hulpverlening Ten aanzien van de hulpverlening kan in zijn algemeenheid het volgende worden gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uit de systeemevaluatie komt naar voren dat de hulpverlening op ruim 90% van de normen van de Inspectie van Veiligheid en Justitie positief heeft gescoord; - Voor de brandweer wordt de conclusie getrokken dat de juiste prioriteiten zijn gesteld ten aanzien van de redding, evacuatie en de blussing - Als belangrijkste bestuurlijk aandachtspunt bij de grote brand kwam naar voren de (verwachte) brandveiligheid in relatie tot de verminderd zelfredzaamheid van de concrete bewoners in het pand. <p>Aandachts- en verbeterpunten zijn op hoofdlijnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanuit de systeemevaluatie: Binnen de normtijd, waarbij alle functionarissen aanwezig zijn, starten met de vergadering van het COPI en ROT en binnen de normtijd van 10 minuten op alle niveaus gegevens verwerken (bijvoorbeeld middels LCMS) in het eigen beeld; - Bij de brandweer voortaan te kijken naar preventieve regelgeving, omdat deze soms gebaseerd is op onjuiste aannames en zich meer te richten op risico's in plaats van puur de regelgeving. (Het incident in Nijmegen heeft namelijk aangetoond dat eisen ten aanzien van brandcompartimentering van woningen niet voorkomt dat rook van buiten de woning in kan dringen.) 				<p>Dagelijks bestuur: 19 november 2015 Agenderen voor openbare vergadering AB van 10 december 2015</p> <p>Algemeen bestuur: 10-12-2015</p> <p>Bijlagen: -Evaluatierapport "Brand in De Notenhout" -Multidisciplinaire evaluatie GRIP 3 Nijmegen -Persbericht OM</p>		
				<table border="1"> <tr> <td>Directie</td> <td>Datum</td> </tr> </table>	Directie	Datum
Directie	Datum					

Beslispunten

1. Kennisnemen van de Multidisciplinaire evaluatie GRIP 3 Nijmegen ('systemevaluatie') volgens het toetsingskader van de Inspectie van Veiligheid en Justitie
2. Kennisnemen van de monodisciplinaire evaluatie brandweer 'Rapport Notenhout IFV VRGZ'
3. Bespreking van bestuurlijke aandachtspunten.

VRGZ		
Gezien door portefeuillehouder		