

				Oplegnotitie		
Agendapunt	Onderwerp	Kenmerk	Portefeuillehouder	Bijlage(n)		
7	Verificatie automatische brandmeldingen		H. Beenakker	Dagelijks bestuur: 8 juni 2017 Akkoord agendering in AB		
Korte inhoud				Algemeen bestuur: 29 juni 2017		
<p>VRGZ telt op dit moment 614 bedrijven en instellingen met een brandmeldinstallatie met automatische doormelding (OMS). Uit de praktijk blijkt dat in de periode 2013-2016 tussen 95% en 97% van alle automatische brandmeldingen onecht en ongewenst is ('loze brandmeldingen'). Dit leidt tot veel nodeloze uitrukken. Het aantal is al verminderd door de nodige inspanningen, maar het aantal kan nog verder teruggebracht worden door verificatie bij automatische brandmeldingen toe te passen. Verificatie betekent dat eerst wordt nagegaan bij de melder of de brandmelding echt of loos is, vóórdat de brandweer gealarmeerd wordt. Uit landelijke cijfers blijkt dat verificatie een effectief middel is, dat zonder bijkomende kosten en zonder inspanning van de brandweer gerealiseerd kan worden. Verificatie gebeurt door de meldkamer. Het bestuur wordt daarom voorgesteld verificatie van automatische brandmeldingen toe te passen om nodeloze uitrukken verder terug te dringen.</p> <p>Tot nu toe worden automatische brandmeldingen behandeld als prio-1-melding. De nieuwe brancherichtlijn voor de brandweer biedt echter de mogelijkheid om vanaf 1 juni 2017 deze meldingen als prio-2 te beschouwen. Voordeel daarvan is dat de opkomsttijd niet meteen bij ontvangst van de melding gaat lopen, maar pas zodra de verificatie heeft plaatsgevonden en er eventueel prio 1 aan is gekoppeld. Het toewijzen van prio 2 heeft geen effect op de kwaliteit van de afhandeling. Het bestuur wordt daarom voorgesteld de automatische brandmeldingen in beginsel te beschouwen als prio-2-meldingen.</p>				Bijlage: Voorstel		
Beslispunten				Directies	Paraaf	Datum
<ul style="list-style-type: none"> Instemmen met het verder terugdringen van het aantal loze uitrukken in de periode van 2017 – 2019 Vaststellen van de aanpak om het aantal loze uitrukken terug te dringen door verificatie bij automatische brandmeldingen. Als juridische onderbouwing te kiezen voor de Brancherichtlijn 				VRGZ		
				Gezien door portefeuillehouder		

optische- en geluidssignalen brandweer 2017, wat betekent dat automatische brandmeldingen in beginsel als prio 2 worden beschouwd.

- Instemmen met een evaluatie van de voorgestelde aanpak in het vierde kwartaal van 2018.